



Общество с ограниченной ответственностью

СТРОЙВЕНТМАШ

г. Москва, ул. Марксистская, д. 22

Лицензия № ЦО-(У)-02-101-10766

Выданная Федеральной Службой по
Экологическому, Технологическому и
Атомному надзору 30 июля 2018 г.,
действительна до 30 июля 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «СТРОЙВЕНТМАШ»
Ю. А. Панасенко
«01» ноября 2019 г.

ПРОТОКОЛ АТТЕСТАЦИИ

на сейсмостойкость
03-11-19

(протокол на 14 листах)

Объект испытаний
(расчета)

Трансформатор силовой сухой трехфазный с литой
изоляцией ТЛС-4000-6,3-6,6, изготавливаемый по
техническим условиям АФИП.670120.001 ТУ, разработчик
и изготовитель ООО «ПРОЕКТЭЛЕКТРОТЕХНИКА».

Вид испытаний,
документ на
соответствие
которому
проводились
испытания

ГОСТ 30546.1-98 в части механических нагрузок,
стойкости к сейсмическим воздействиям интенсивностью 9
баллов по шкале MSK-64.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Результаты аттестации положительные.

Вывод:

Трансформатор силовой сухой трехфазный с литой изоляцией ТЛС-4000-6,3-6,6, изготавливаемый по техническим условиям АФИП.670120.001 ТУ, разработчик и изготовитель ООО «ПРОЕКТЭЛЕКТРОТЕХНИКА».

соответствуют

требованиям ГОСТ 30546.1-98 в части механических нагрузок, стойкости к сейсмическим воздействиям интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64.

Главный специалист-конструктор

Хобот С.И

2019

Инва. №подл.	Подп. И дата	Взам. инв №	Инва. №дудл.	Подп и дата