

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.10HA59.H00192/19

Срок действия с 24.04.2019

по 23.04.2022

№ 0621716

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации и Испытаний «Пожарный Контроль», Место нахождения: 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2, офис 1. Адрес места осуществления деятельности: 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, шоссе Северное, дом 32, помещение № 5. Телефон: +7(495) 740-79-50. Адрес электронной почты: csipojkontrol@mail.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.10HA59; дата регистрации аттестата: 16.07.2018 года.

ПРОДУКЦИЯ Трансформаторы силовые сухие трехфазные преобразовательные с литой изоляцией мощностью до 3200 кВА, классов напряжения до 10 кВ.

Выпускается по Техническим условиям АФИП.670120.020 ТУ «Трансформаторы силовые сухие трехфазные преобразовательные с литой изоляцией мощностью до 3200 кВА классов напряжения до 10 кВ».

Серийный выпуск.

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)

27.11.4

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52719-2007, пп.5.1-5.7, пп. 6.1.4, 6.1.5, 6.3.1, 6.4.1, 6.5.2, 6.7, 6.8, 6.9, п.7
(в части ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-2015), п.8, пп. Г48, Г.50, ГОСТ 12.2.007.2-75;
ГОСТ 12.2.024-87; ГОСТ 1516.3-96, п. 4.14.

код ТН ВЭД

8504

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Проектэлектротехника».

Место нахождения: 429122, Россия, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Щербакова, д.60.

Адрес места осуществления деятельности: 429122, Россия, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Щербакова, д.60.

Телефон: +78353667231.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Проектэлектротехника».

Место нахождения: 429122, Россия, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Щербакова, д.60.

Адрес места осуществления деятельности: 429122, Россия, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Щербакова, д.60.

Телефон: +78353667231.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 51РС-04/2019 от 24.04.2019 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «РегионСерт», регистрационный номер аттестата аккредитации № ТБ.RU.31640.ИЛ05.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

И. Кошкар
подпись

Кошкар И.Д.

инициалы, фамилия

Эксперт

Балт
подпись

Балтрушевич С.И.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации